E.5 Prüfbericht „Netzrückwirkungen" für Erzeugungseinheiten mit einem Eingangsstrom > 75 A

Auszug aus dem Prüfbericht für Erzeugungseinheiten „Bestimmung der elektrischen Eigenschaften"		**Nr.:** (laufende Nr.)
Anlagenhersteller:		
Herstellerangaben:	Anlagenart (BHKW, PV-WR,)	
	maximale Wirkleistung P_{Emax}	kW
	Bemessungsspannung	V
Messzeitraum	vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT	

Schnelle Spannungsänderungen	k_i =
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger)	k_i =
Ungünstigster Fall beim Umschalten der Generatorstufen	k_i =
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträgers)	k_i =
Ausschalten bei Bemessungsleistung	k_i =
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge	k_{imax} =

Flicker	Netzimpedanzwinkel $\lambda\phi'_k$	30°	50°	70°	85°
	Anlagenflickerbeiwert $c_{\lambda\phi'}$				

Oberschwingungen										
Wirkleistung P/P_n [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnungszahl	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]
2										
3										
4										
5										
40										

Zwischenharmonische										
Wirkleistung P/P_n [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [Hz]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]
75										
125										
175										
225										
1975										

Höhere Frequenzen										
Wirkleistung P/P_n [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Frequenz [kHz]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]	1 [%]
2,1										
2,3										
2,5										
2,7										
8,9										